



ARPA Lazio

Dipartimento Pressioni sull'Ambiente
Sezione Provinciale di Roma
Servizio Controlli 1
Pec: sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it

Prot n° 0003329 del 16/01/2018

USCITA

Roma,

Prot.n°
(da citare nella risposta)

Rif.: nota Regione Lazio prot. num. 0618451 del 05.12.2017
Ns.Rif.: Prot. entrata n.0094995 del 06.12.2017

Regione Lazio
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
Area Autorizzazioni Integrate Ambientali
Pec: aia@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Comune di Guidonia Montecelio. Progetto di capping definitivo della discarica dell'Inviolata. Convocazione Conferenza dei Servizi.

Si fa riferimento alla nota Prot. Num. 0618454 del 05.12.2017 trasmessa da codesta Regione Lazio recante in oggetto "Comune di Guidonia Montecelio. Progetto di capping definitivo della discarica dell'Inviolata. Convocazione Conferenza dei Servizi".

Occorre al riguardo evidenziare che la discarica Ecoitalia 87, ubicata in località Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio, risulta titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale in virtù della Determinazione B0526 del 23.02.09 rilasciata da codesta Autorità Regionale, e in tale ambito normativo, fermo restando l'espressione del parere di competenza, ex art. 29 quater comma 6 del D.lgs. 152/06, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, non si ravvisano specifiche competenze poste in capo alla scrivente Agenzia in relazione all'approvazione del progetto di capping definitivo in questione.

Chiarito quanto sopra, si rimettono a ogni buon fine le seguenti considerazioni in relazione agli impatti e alle emissioni nell'ambiente derivanti dall'esercizio della discarica durante la fase di chiusura della stessa, come di seguito indicato.

Nella documentazione progettuale presentata non emergono riferimenti dettagliati inerenti la gestione del percolato di discarica. Infatti, non risultano forniti i livelli di percolato presente all'interno della discarica, né è prospettato un programma di gestione dello stesso, mentre risulta ipotizzato unicamente uno schema di distribuzione dei pozzi di estrazione. Si segnala quindi la necessità di opportuni chiarimenti in merito, anche in considerazione della possibile interferenza delle operazioni di emungimento del percolato dai presidi esistenti (pozzi di estrazione del percolato) e dai nuovi pozzi ipotizzati con le dinamiche morfologiche della discarica, nonché con il sistema di estrazione del biogas.

In riferimento al controllo dei gas, si segnala che il sistema di gestione dei biogas proposto deve garantire la massima efficacia in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e la salute umana.

Infine si raccomanda di dar seguito alla copertura del sito nei tempi tecnici strettamente necessari, al

SEDE LEGALE

RIETI - VIA GARIBOLDI, 114 - 02100
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEDI TERRITORIALI

FROSINONE: VIA ARMANDO FABI, 212 - 03100 - TEL. 0775.81.67.00
LATINA: VIA GIOSUE CARDUCCI, 3 - 04100 - TEL. 0773.40.29.01
RIETI: VIA SALARIA PER L'AQUILA, 6/8 - 02100 - TEL. 0746.256.620
ROMA: VIA GIUSEPPE SAREDO, 52 - 00173 - TEL. 06.72.961
VITERBO: VIA MONTE ZEBIO, 17 - 01100 - TEL. 0761.29.271

fine di isolare la massa dei rifiuti dall'ambiente esterno e limitare quindi gli impatti derivanti dalla discarica, riconducibili, oltre che al percolato e al biogas, anche alla diffusione di polveri ed odori.

In riferimento alle tempistiche stimate per l'esecuzione dei lavori, si ritiene necessario un cronoprogramma aggiornato che preveda step intermedi, in modo tale da consentire agli organi di controllo la verifica dello stato di avanzamento delle attività.

Nelle more della posa in opera della copertura definitiva, si ritiene necessario dar seguito agli opportuni interventi di manutenzione della copertura provvisoria attualmente in essere, al fine di contenere i possibili impatti derivanti dalla discarica.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
Dott. Sergio Geradini